

## Informacja o warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

### I Informacje ogólne :

1. Zamiar wykonania przyłączenia należy zgłosić do ZGK w Urzędowie przy ul. Wodnej 76.
2. Należy uzyskać indywidualne warunki techniczne – wydawane przez ZGK bezpłatnie.
3. ZGK nie wymaga wykonania dokumentacji technicznej w formie projektu.  
W celu ułatwienia i zminimalizowania kosztów ZGK Urzędów na wniosek strony , opracuje i uzgodni plan sytuacyjny przyłącza .
4. Przyłącznie można wykonać poprzez zlecenie firmom prowadzącym działalność w tym zakresie lub poprzez ZGK w Urzędowie . Jeżeli przyłącznie wykonywane będzie przez ZGK , firma zapewnia wykonanie wszystkich niezbędnych formalności od zakupu materiałów do wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyłącza.  
Istnieje możliwość rozłożenia kosztów budowy na dogodne raty.
5. Przed zasypaniem przyłącza należy zgłosić gotowość odbioru do siedziby ZGK może być telefonicznie ( nr.telefonu 81 82-25 -167). Po dokonaniu odbioru należy podpisać protokół odbioru technicznego .
6. Uzgodnione przyłącznie kanalizacji sanitarnej i lokalizacja studni rewizyjnej musi odpowiadać Przepisom Prawa Budowlanego
7. Wykonane przyłącznie należy zainwentaryzować przez uprawnionego geodetę i złożyć wniosek o zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków .

Odbiory przyłącz kanalizacji sanitarnej wykonywane są bezpłatnie.

Mapą z siecią kanalizacji sanitarnej dysponuje ZGK Urzędów

### II Ogólne warunki techniczne przyłączy.

Włączenie projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącej studni kanalizacyjnej należy wykonać poprzez szczelne połączenie rury kanalizacyjnej ze studnią , uszczelką insitu . Otwór w studziencie kanalizacyjnej należy wykonać wiertnicą o średnicy fi 160.

Przyłącznie należy wykonać z rur PCV o średnicy fi 160 , posiadające wymagane certyfikaty świadectwa dopuszczalne do stosowania w budownictwie , gwarantującą 100% szczelności.  
Przy realizacji przyłącza zachować min. 2% spadek w kierunku studni kanalizacyjnej .

### III. Studnia rewizyjna i jej lokalizacja.

Studzienkę rewizyjną należy lokalizować w miejscu uzgodnionym z ZGK w Urzędzie pomiędzy budynkiem a miejscem włączenia do sieci. Studzienkę rewizyjną stosuje się w przypadkach :

załamania linii podłączenia

zmiany kierunku trasy

zmiany spadków kanałów

podłączenia rur odpływowych ( w przypadku kilku odpływów z budynku)

odległość między studzienkami rewizyjnymi na przyłączy kanalizacyjnym nie może przekraczać 35m.

### IV. Lokalizacja przyłącza kanalizacji sanitarnej w terenie względem innych

urządzeń podziemnych :

od rur wodociągowych 1.5m

od rur gazowych 1.5m

od kabli telekomunikacyjnych 1.0m

od budynków mieszkalnych 1.5m

od skraju pnia drzewa 1.5m

od kabli energetycznych NN 1.0m

od kabli energetycznych SN i WN 1.5m

### UWAGA

1. Zabrania się wprowadzenia wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej.
2. Istniejące zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne na trasie przyłączy kanalizacyjnych należy zlikwidować .

