



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KRAŚNIKU**

23-200 Kraśnik, ul. Kościuszki 36  
tel/fax. (81) 884-36-73  
e-mail: [psse.krasnik@sanepid.gov.pl](mailto:psse.krasnik@sanepid.gov.pl)  
<https://www.gov.pl/web/psse-krasnik>

**ONS.HK.903.1.5.2024**

Kraśnik, dnia..... 29. MAR. 2024

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Wodna 76  
23-250 Urzędów**

**Decyzja Nr HK.9012.7.1. 3 .2024**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz. 416), art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 537 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku**

po zapoznaniu się z cząstkowymi sprawozdaniami z badania próbek wody nr DL.OBF.9052.2.160.2024; DL.OBF.9052.2.161.2024 oraz DL.OBF.9052.2.162.2024, pobranej w dniu 26.03.2024r. w ramach kontroli urzędowej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Boby, gm. Urzędów**

**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Boby, gm. Urzędów  
i nakazuje:**

- 1. Podjęcie skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody z przedmiotowego ujęcia do stanu zgodnego z przepisami,**
- 2. Poinformowanie użytkowników wodociągu o pogorszeniu się jakości wody i prowadzonych działaniach naprawczych,**
- 3. Prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości wody do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody oraz niezwłoczne przekazywanie wyników badań do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku.**
- 4. Przedłożenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kraśniku harmonogramu realizacji działań naprawczych,**

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu



## UZASADNIENIE

Przeprowadzone badania laboratoryjne trzech próbek wody, pobranej w dniu 26.03.2024r., w ramach kontroli urzędowej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Boby gm. Urzędów, wykazały przekroczenia mikrobiologiczne we wszystkich próbkach:

- 1) Do sieci – sterownia - **bakterie grupy coli – 2 jtk/100ml**
- 2) sieć – Moniaki 110, Szkoła Podstawowa, łazienka - **bakterie grupy coli - 1 jtk/100ml**
- 3) sieć – Boby Kolonia 80A, Spółdzielnia Ogrodnicza, hala produkcji - **bakterie grupy coli - 1 jtk/100ml**

**Wartość dopuszczalna liczby bakterii grupy coli wynosi - 0 jtk/100ml**

Potwierdzają to cząstkowe sprawozdania z badania próbek wody nr DL.OBF.9052.2.160.2024; DL.OBF.9052.2.161.2024 oraz DL.OBF.9052.2.162.2024. Badania próbek wody przeprowadzone zostały w akredytowanym Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin.

Badania obejmowały jednocześnie oznaczenie parametrów *Escherichia coli* oraz Enterokoki, wykluczono obecność tych bakterii w badanych próbkach. W trakcie badań parametr - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h.

Woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294). Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego i stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody, uznano, że przekroczenie w/w parametru nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku podjął decyzję o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia przez ludzi. Podjęcie natychmiastowych działań naprawczych jest niezbędne do zapewnienia konsumentom wody o odpowiedniej jakości zdrowotnej, spełniającej w całości przepisy określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

W myśl przepisu art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 416), w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

Z mocy przepisu art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 416) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Z uwagi na fakt, że występowanie powyższych bakterii powoduje obniżenie jakości zdrowotnej wody, a brak skutecznych działań eliminujących ich obecność może w konsekwencji spowodować zagrożenie dla zdrowia ludzi, należało orzec jak w sentencji.

W oparciu o przepis art. 10 § 2 kpa odstąpiono od zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz umożliwienia stronie wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji z uwagi na fakt, iż załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia za moim pośrednictwem.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kraśniku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

### Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a x2

### Do wiadomości:

1. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Sporządził: D.F.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Kraśniku  
dr inż. Joanna Sarzyńska